



Merknader

- Laveste tillatte kjellerhøyde på bebyggelse styres av høyden på hovedledning spillvann. Det skal være minimum 90cm mellom topp spillvannsledning og innvendig kjellergulv hvor det skal etableres avløp.
- Porsgrunn kommune bekoster utbyggingen av: Vann og spillvannsledning med kummer i Langangsvegen. 2 x Vannledning. V1 og V1B - Trykkøkningsstasjon. Arbeidene utføres av byggherres entreprenør.
- TVB-bolig bekoster utbyggingen av: Internett VA nett for hele feltet med unntak av opplysninger gitt i merknadene over. Spillvann og overvannsledning: KG1 - forbi trykkøkningsstasjon
- Stikkledninger føres på innsiden av tomtegrense og feres. Stikkledningstraseer = Forslag iht. illustrasjonsplan K1. Grensesnitt - Etappe1/Etappe2
- For å sikre driftsmuligheter for vannledning mellom etappe 1 og etappe 2 skal det etableres et midlertidig driftspunkt i endene. Ledningene avsluttes med T-rør med gjenneavstikk. Selvdrenerende stoppekraner monteres på T-røret med spindelforlenger og gategutt. Røret ledes til side for veien og inn et stigerør for å sikre tilgjengeligheten på anlegget.

K1 Porsgrunn kommune stiller krav til overvannshåndtering, jfr. Kommuneplanens arealdel kap. 16.6. Overvann skal fortrinnsvis gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og åpne vannveier. Tilknytting til overvann krever godkjenning i sanitærsøknad via Gemini privat.

Tegnforklaring

Eksisterende Prosjekt

- Vannledning
- Spillvannsledning
- Overvannsledning
- Avløp felles ledning
- Kum
- Sandfang
- Bisluk
- Skagerak nett HS
- Skagerak nett LS
- Skagerak nett
- Kondemert frase
- Viken fiber
- Canal digital
- Telenor fele
- Telenor kabel
- Trasenummer
- Slamavskiller

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Solheim Boligfelt		Saksnr.	10.12.2021		
		Tegningsdato	TVB - Bolig AS		
		Beslitter	Bjørn Anker		
		Produsert for	MULTICONSULT		
		Produkt av	MULTICONSULT		
Oversiktskart - VA plan		Prosjektnummer	814.954		
		Arksivnummer			
		Byggeværnummer			
		Målestokk	A1 1:1000		
Byggeplan		Tegningsnummer/	revisjonsbokstav		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	814.954	
KER	TRN	KER	GH101		